

# Comune di FINALE LIGURE

Provincia di Savona

dott. ing. Moreno VAIRO

Alassio - vico San Domenico civ. n° 32 - tel. 3489047237

Finale Ligure - via Molinetti civ. n° 09 - tel. 019.4508089

Progetto atto alla realizzazione di struttura alberghiera all'insegna "ALBERGO LA PALMA RESORT", dipendenza della struttura alberghiera all'insegna Albergo La Palma, in variante al vigente PUC (AR11-Finalpia Nuova -articolo B - comma 5) sul terreno sito in vico Scarrone ed individuato catastalmente al foglio 25 mappale 250

COMMITTENTE:

TECNICI:

dott. ing. Moreno VAIRO

dott. ing. Daniele ASPESI

dott. arch. Alessandra GAGGERO

**DICHIARAZIONE VVF**

**25b**

GIUGNO 2021

Il sottoscritto Moreno Vairo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n° 1177, con studio a Finale Ligure in vico Serra 2/2 e ad Alassio in Piazza Sant'Ambrogio 2 ed iscritto all'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla legge n° 818/84 con il codice di identificazione SV01177I00227 con riferimento al progetto atto alla realizzazione di una nuova struttura alberghiera all'insegna "ALBERGO LA PALMA RESORT", dipendenza della struttura alberghiera all'insegna Albergo La Palma, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 01 agosto 2011 n° 151 inerente le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco in merito all'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi

### **DICHIARA**

- che l'albergo in progetto ha un numero di posti letto pari a 20 e di conseguenza non rientra tra le attività soggette e non dovrà essere neanche presentata la SCIA una volta terminati i lavori;;
- che l'impianto di produzione del calore, caldaia alimentata a gas metano con potenzialità pari a circa 60 kW, ha potenza inferiore a 116 kW di conseguenza non rientra tra le attività soggette e non dovrà essere neanche presentata la SCIA una volta terminati i lavori;
- che l'autorimessa di pertinenza della struttura alberghiera ha superficie lorda complessiva pari a 487,41 mq, di conseguenza è classificata come attività 75.1.A; trattandosi di attività di tipo A non è necessaria la presentazione di un progetto antincendio e del relativo parere di conformità positivo; una volta terminati i lavori sarà presentata idonea SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove sarà asseverata la rispondenza dell'autorimessa alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi;.

Per quanto sopra esposto il progetto in oggetto non dovrà ottenere alcun parere di conformità antincendio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il Tecnico  
dott. ing. Moreno Vairo